

指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）、クリプトスポリジウム、  
ジアルジア試験方法及び定量下限値

1. 試験方法

平成19年3月30日 健水発第0330006号通知

2. 検査項目及び定量下限値

検査項目	水質基準値（判定基準）	定量下限値（表記）
大腸菌（定量法）	検出されないこと	検出せず <2.0 MPN/100ml
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	検出せず 0 CFU/100ml
クリプトスポリジウム	検出されないこと（0個）	0 個/10L
ジアルジア	検出されないこと（0個）	0 個/10L

(原水の場合 個/10L、浄水の場合 個/20L)